

АКТ

проведение внеплановой практической тренировочной эвакуации учащихся и персонала из помещения МБОУ СОШ с. Махалино

от 12.03.2025 г.

Комиссия в составе: Пушкарева А.Е. – директор школы, Обрывалин А.Ю. – учитель физической культуры, Рунова В.А. – завхоз школы, составили акт поведения внеплановой практической тренировочной эвакуации учащихся и персонала из здания МБОУ СОШ с. Махалино.

Характеристика здания: здание МБОУ СОШ с. Махалино введено в эксплуатацию в 1976 году и представляет собой двухэтажное строение, выполненное из кирпича и бетона. Кровля металлическая двускатная на деревянном каркасе. Высота здания 13,5 м., ширина 49 м., длина 60,5 м. Степень огнестойкости – II. Общая численность учащихся составляет 260 человек, персонала – 33 человека. На момент проведения эвакуации присутствует учащихся 245 человека, персонала - 32 человек. Количество эвакуационных выходов - 8.

Время подачи вводной об угрозе возникновения ЧС – 11_10.

Время срабатывания системы оповещения – 11_10.

Начало эвакуации – 11_10.

Окончание эвакуации – 11 ч. 13 мин.10 сек.

Окончание переключки детей – 11_17.

Результаты эвакуации: фактическое время эвакуации составило 3 минуты 10 секунда. Эвакуировано 277 человек, из них 245 учащихся. При эвакуации было задействовано 8 эвакуационных выходов. Количество постов безопасности у выходов - 8. Списки учащихся имеются у классных руководителей, список персонала находится у директора школы.

Замечания по эвакуации: замешательство на выходе с западной стороны, учащиеся 2 класса при выходе из класса бежали.

Оценка действий персонала «хорошо».

Члены комиссии:

А.Е. Пушкарева
В.А. Рунова
А.Ю. Обрывалин